

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Ул. Набережная 4, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628309
телефон: 8 (3463)-221138 факс: 8 (3463)-234480
e-mail: rpn-yugansk@mail.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

17.08.2017г № _____

МБОУ «Школа развития №24»

Юр. адрес: 628311, г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание № 51

Предписание № 384

Об устранении нарушений санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, при проведении плановой, выездной проверки (в отношении) МБОУ «Школа развития №24» осуществляющего свою деятельность по адресу (юридический/фактический): 628311, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание № 51, здание 46, на основании Распоряжения Главного Государственного санитарного врача А.Г. Щербакова Распоряжение о проведении плановой/выездной от 03 августа 2017г. №165 установлены факты нарушений требований санитарного законодательства (акт № 151 от 17.08.17), а именно:

1. Нарушения п.7.2. п.4.34 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; В учебных классах (3 б и т.д) при функционировании искусственного освещения светильники являются источником шума.
2. Нарушение п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.Отсутствуют вытяжные зонты с механическим побуждением от моечного оборудования моечном цеху пищеблока начальной школы являющиеся источниками повышенных выделений влаги,
3. Нарушение п. 6.1, п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» по результатам проведённых замеров вентиляционной системы пищеблока (Протокол №33 ФВТ от 07.08.17 ФФБУЗ «ЦГиЭ») производительность системы на пищеблоке превышает проектные данные .
4. Нарушение п. 6.1, п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».В помещениях спортивного и актового зала не предусмотрены отдельные системы вытяжной вентиляции.
5. Нарушение п. 4.29, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Не проведены в соответствии с требованиями санитарных правил санузлы в одном учебном кабинете второго этажа 207 и 212 и 1 группе, а также моечные в 210, 212, и помещение гардеробной, требующий текущего ремонта.
6. Нарушение п. 17.1., п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. внутренняя отделка помещений в 2-х дошкольных группах детского сада требует проведение текущего ремонта, отделка имеет дефекты, сколы, технически изношена.
7. Нарушен СанПиН 2.4.1.3049-13 светильники искусственного освещения не соответствует требованиям санитарных правил группам детского сада, срок эксплуатации светильников истёк, представлены в виде люстр, с лампами накаливания (адрес 13-46).

Выявленное является нарушением ст. 1, ст.11, ст.28, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.1.3049-13

Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ: В целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства.

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил помещениях искусственное освещения в учебных классах (3 б и т.д) при функционировании светильники являются источником шума, согласно п.7.2. п.4.34 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; **Срок: до 01.09.16г**
2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил механическую вентиляцию моечном цеху пищеблока начальной школы оборудовать вытяжным зонтом от моечного оборудования являющиеся источниками повышенных выделений влаги, согласно п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08. **Срок: до 01.08.18г**
3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил помещениях спортивного и актового зала, оборудовать отдельные системы вытяжной вентиляции, согласно р.6, р.4 п. 6.1, п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». **Срок: до 01.08.18г**
4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил систему приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке превышающей проектным данным, согласно п. 6.1, п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **Срок: до 01.08.18г**
5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил санузлы в учебных кабинетах второго этажа 207, 212 и 1 группе, моечные в 210, 212, и помещение гардеробной, требующий текущего ремонта, нарушение п. 4.29, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". **Срок: до 01.08.18г**
6. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутренняя отделка помещений в 2-х дошкольных группах детского сада (адрес 13-46) требует проведение текущего ремонта, отделка имеет дефекты, сколы, технически изношена, согласно п. 17.1., п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". **Срок: до 01.08.18г**
7. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил оборудовать современными светильниками искусственного освещения в группах детского сада (адрес 13-46) согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. **Срок: до 01.08.18г**

Представить информацию по устранению выявленных нарушений санитарного законодательства в ТО УРПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе в срок до 01.09.2017 г.

Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица ТО УРПН Вы несёте административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).

Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе

М.М. Балабух

Предписание получил(а): _____

2017г

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Ул. Набережная 12, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628309
телефон: 8 (3463)-221138 факс: 8 (3463)-234480

e-mail: rpn-yugansk@mail.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

05.09.2017г № 384/1

МБОУ «Школа развития №24»
628311, г. Нефтеюганск,
13 микрорайон, здание № 51

Предписание № 384/1
Об устранении нарушений санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе при проведении плановой, выездной проверки в отношении МБОУ «Школа развития №24», осуществляющего свою деятельность по адресу (юридический/фактический): 628311, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание № 51, здание 46, на основании Распоряжения о проведении плановой/ выездной от 03 августа 2017г. №165/41 установлены факты нарушений требований санитарного законодательства (акт № 151/1 от 05.09.17), а именно:

В рамках плановой проверки проведены лабораторные испытания искусственной освещенности. По результатам гигиенической оценки протокола ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе» №199 ФО от 18.08.17 г., искусственная освещенность в кабинетах №201, №202 не соответствует требованиям Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ: В целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства

1. Обеспечить уровни освещенности в учебных кабинетах № 201, № 202 в соответствии с требованиями п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). Провести лабораторный контроль уровней искусственного освещения в кабинетах №201, №202, предоставить протоколы лабораторных исследований. Срок: 27.10.2017 г.

Представить информацию по устранению выявленных нарушений санитарного законодательства в ТО УРПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе в срок до 27.10.2017 г.

Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица ТО УРПН Вы несёте административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе

З. Х. Усманова

Предписание получил(а):

Виктор Курбанов

2017г

